



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ38.В.00438/22

Серия RU № 0373563

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт", Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, ул. Молодогвардейская, д. 31, корпус 1, помещение IX, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 121359, РОССИЯ, город Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, помещение 1, комната 1, помещение 2, комнаты 2,3. Телефон: +74952300138. Адрес электронной почты: info@evro-sert.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ38; дата регистрации аттестата: 19.05.2017 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии".

Основной государственный регистрационный номер: 1157746815566.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127299, Россия, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 7А, офис 202

Телефон: +7 (495) 975-98-74, адрес электронной почты: info@vgi-market.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии"

Место нахождения (адрес юридического лица) : 127299, Россия, город Москва, улица Клары Цеткин, дом 7А, офис 202

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141000, Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка, дом 74.

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные низковольтные НКУ, типы: ГРЩ, РУ-0,4, РУНН, ЩО70, ЩО91, ВРУ, ИВРУ, ЩУ, ШУ, ЩО, ЩАО, ОЩВ, УОЩВ, ЩК, ЯК, ЩМ, УЭРМ, УЭРБМ, ЩЛС, ЩЭ, ШР, ПР, ЩРС, РУСМ8000, ПУ, БУ, ЩАП, АВР, Я5000, ШУ5000, РУСМ5000, ЯУО9000, ЩНО, ЩА, ША, ЩУР, ОЩВС, УКРМ, ЩС, ЯРП, ЯТП, ЩГП, ЩБП, ШНН, ШКУ, ШКУН шкафы управления типа ШУиА; Шкафы этажные типа ЩЭ; вводно распределительные устройства типа ВРУ; установки -компенсации реактивной мощности типа УКРМ; щиты распределительные типа ГРЩ; щиты автоматического переключения, типов: ЩАП, АВР; щиты квартирные типа ЩК; щиты учета типа ЩУ, щит для главной заземляющей шины типа ГЗШ.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-001-40196303-2021 "Устройства комплектные низковольтные".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0130-44-22 от 22.02.2022 года, Испытательный центр электрооборудования ФБУ "Ростовский ЦСМ", RA.RU.21ME22. Акта анализа состояния производства № ЕС271221-02 от 22.02.2022 года, органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Международный центр испытаний и сертификации "ЕвроСерт", регистрационный № RA.RU.11АЖ38. Комплекта эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.02.2022

ПО 24.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Газарян Николай Владимирович
(Ф.И.О.)

Воронцов Валерий Юрьевич
(Ф.И.О.)